

Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, stavební úřad
náměstí Smiřických 53, Kostelec nad Černými Lesy

Č.j: 1509/2012/TM - 6

Kostelec nad Černými Lesy, dne: 20.6.2012

Vyřizuje: Tomáš Mejstřík

E-mail: tomas.mejstrik@kostelecncl.cz

Telefon: 311240902

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: nového zemního kabelového vedení umístěného na pozemcích parc. č. 403/12, 403/3, 296 st., 278 st., 246 st. v kat. území Vyžlovka, kterou podala společnost ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, v zastoupení: Ing. Jiří Hájek (nar.: 23.2.1946), Vřesová 2304/13, 251 01 Říčany u Prahy, takto:

I.

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: nového zemního kabelového vedení umístěného na pozemcích parc. č. 403/12, 403/3, 296 st., 278 st., 246 st. v kat. území Vyžlovka.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Ze stávající rozpojovací skříně SR 402, umístěné na pozemku parc. č. 403/3, bude napojený nový kabel AYKY 3x120+70, umístěný na pozemku parc. č. 403/3 a smyčkován přes připojovací skříně SS 100 osazené v oplocení pozemků parc. č. 246 st., 278 st., 296 st., kabel bude ukončen v nové skříně SR 402, umístěné na pozemku parc. č. 403/12, z této skříně budou vyvedeny dva kably AYKY 4x70 do vrchního vedení v kat. území Vyžlovka.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

p o v o l u j e

stavbu nového zemního kabelového vedení umístěného na pozemcích parc. č. 403/12, 403/3, 296 st., 278 st., 246 st. v kat. území Vyžlovka a to v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení, ze které vyplývají hlavní technické detaily provedení a umístění stavby, ale i rozsah záboru staveniště, organizace výstavby, splnění požadavků daných zvláštními předpisy, atd.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, který na požadání kdykoliv předloží.
3. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm zůstaly čitelné a ponechán na místě do kolaudace stavby.
4. Stavbou nedojde k poškození podzemních vedení a sítí nacházejících se v lokalitě.
5. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
7. Před zahájením výkopových prací budou případná podzemní vedení správcem vytýčena.
8. Výkopové práce budou prováděny ručně - mechanizací tak, aby nedošlo k poškození ostatních podzemních vedení.
9. Pokud by došlo k narušení nebo poškození některého z podzemních zařízení, je povinnost stavebníka tuto skutečnost ihned ohlásit zdejšímu stavebnímu úřadu a závadu na vlastní náklady neprodleně odstranit.
10. Výkop musí být rádně označen a zabezpečen, za snížené viditelnosti osvětlen, aby bylo zabráněno vzniku úrazů chodců a nebyl ohrožen provoz na veřejné komunikaci.
11. Případné přerušení provozu na veřejné komunikaci musí být omezeno na co nejkratší dobu.
12. Povrch na záhozu výkopu musí být uveden do původního stavu. Případné propadliny nebo jiné nedostatky, které se projeví dodatečně, musí stavebník odstranit na své náklady a za tyto úpravy ručí po dobu 18-ti měsíců ode dne ukončení stavby.
13. Stavbou nedojde k poškození pozemků a staveb sousedících s pozemky a dále bude zohledněna maximální možná míra šetrnosti k okolním pozemkům a stavbám včetně příjezdových komunikací a nemovitostí na nich při provádění stavby a vstupu stavební mechanizace a dopravy na stavební pozemek.
14. Při použití pozemku ve vlastnictví Obce Vyžlovka a veřejného prostranství k provádění prací či skladování stav. materiálu a sutě, stavebník zajistí povolení - zábor veřejného prostranství od OÚ Vyžlovka.
15. Z hlediska nakládání s odpady : požadujeme , aby s odpady, které vzniknou realizací akce , bylo nakládáno v souladu se zák.č. 185/01 Sb., o odpadech, v plném znění, v důsledku toho nesmí být ohrožováno lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. Požadujeme, aby vzniklé odpady byly tříděny a přednostně využívány. Pokud další využití nebude možné, je nutné jejich uložení, např. na povolené skládce odpadů. Ke kolaudaci požadujeme předložit doklady o předání vzniklých odpadů oprávněné organizaci za účelem jejich dalšího využití nebo uložení na povolené skládce odpadů.
16. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti **VODOS s.r.o.**, Legerova 21, 280 02 Kolín III, ze dne 24.4.2012 pod čj. 492/12: 1. Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí: a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření o zahájení prací nejméně 10 dní předem, b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi, c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami, d) upozornit pracovníky aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti nepoužívalo zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků, e) odkryté podzemní vodovodní a kanalizační vedení zabezpečit proti poškození. f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození, g) při provádění zemních prací zhutnit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodos s.r.o. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda

- není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky, h) každé jejich poškození neprodleně hlásit naší organizaci, i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 73 6005, j) eventuální vytyčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dní před požadovaným termínem p. Horníček Erik (provoz Kolín – 777 145 107), pí. Mojžíšová Marie (provoz okolních obcí – 777145 110) a p. Mlynář Martin (provoz kanalizace – 777 145 134). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii, k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytyčeny, či že vytyčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost neprodleně nahlásit výše zmiňovaným pracovníkům, dle příslušného provozu.
17. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření: **Telefónica O2 Czech Republic a.s.**, Olšanská 5, Praha 3 ze dne 4.4.2012 č.j. 58494/12 - Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména: a) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásmá podzemního vedení komunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN a dále ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče, b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§ 18, Vyhl. 324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica O2 Czech Republic a.s. 15 dní před zahájením prací, c) V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních komunikačních rozvodů na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.), d) Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK přísnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/-30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného náradí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti, e) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, f) Při provádění zemních prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení, g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst. 5, vyhl. 324/1990Sb., čl. 56, ČSN 743050), h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához, i) Pomocná zařízení /patníky, kontrolní měříci objekty, označníky, nadložní lano, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod./, které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna, j) Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany tras PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS, k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásmá) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS, l) manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100), m) Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby se SEK. Středisko ochrany sítě Praha-okr. KO.KH.NB.ME.MB-602354424, okr.BN, PB.KL.BE.RA, Říčansko-606633067 - Olšanská 6, 130 00 Praha 3, p. Hlaváček, p. Plecitý, n) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084 (pro Prahu volejte 241 400 500).
18. Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky vyjádření: **ČEZ Distribuce a.s.**, ze dne 4.4.2012 zn. 0100046511: V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Před započetím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytyčeny.

Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuční služby s.r.o. prostřednictvím kontaktních míst ČEZ Zákaznické služby s.r.o., tel. 840840840. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení. Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození. U nadzemních vedení nízkého napětí (nemá ochranné pásmo) nesmí být snížena stabilita podpěrných bodů a poškozeno uzemnění. Při pracích pod nadzemním vedením nesmí být použity mechanizmy vyšší než 3m (včetně výsuvných částí). Pod vedením nesmí být prováděna skladka materiálu či zeminy. Při činnostech v ochranném pásmu zařízení, mimo venkovní vedení NN, musí být zažádáno o samostatný souhlas. **V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou službu na tel. : 840850860.**

19. Kontrolní prohlídka stavby bude provedena: 1. Před záhozem výkopu. 2. Po ukončení terénních úprav a uvedení povrchu terénu do původního stavu.
20. Stavba bude dokončena do 24 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
21. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem, vybraným na základě výběrového řízení. Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.
22. Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. K žádosti o kolaudační souhlas je třeba předložit: geometrické zaměření skutečného provedení stavby, revize elektro a další doklady na základě platných právních předpisů.
23. Za dodržení výše uvedených podmínek je zodpovědný navrhovatel.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Připomínkám správce veřekného vodovodu, společnosti VODOS s.r.o., obsažených v jejich vyjádření ze dne 24.4.2012 pod č.j. 492/12, bylo vyhověno podmínkou č. 16 tohoto rozhodnutí

Připomínkám správce podzemní telekomunikační sítě, společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., obsažených v jejich vyjádření, ze dne 4.4.2012 č.j. 58494/12, bylo vyhověno podmínkou č.17 tohoto rozhodnutí.

Připomínkám správce podzemní energetické sítě, společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, obsažených v jejich vyjádření ze dne 4.4.2012 zn. 0100046511, bylo vyhověno podmínkou č. 18 tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce, a. s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Vzhledem k tomu, že výroký tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ustanovení § 74 správního řádu stanoví, že výroková část II (vztahující se k povolení stavby) nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část I (vztahující se k umístění stavby).

Odvodnění I. a II.

Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy obdržel dne 2.5.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy dne 3.5.2012 rozhodl usnesením v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 stavebního zákona a § 140 odst. 1 správního řádu o spojení územního řízení o umístění stavby se stavebním řízením a projednání žádosti ve společném řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena. Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy opatřením ze dne 3.5.2012 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání na den: 8.6.2012 (pátek) konané v kanceláři stavebního úřadu v Kostelci n. Č.l.. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 a § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, anebo správcům stávajících vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Z účastníků řízení sdělil ve stanovené lhůtě své připomínky správce veřejného vodovodu, společnost VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III, která ve svém vyjádření ze dne 24.4.2012 pod č.j. 492/12, upozorňuje, že při stavbě dojde ke střetu s podzemním vedením vodovodních sítí v jejich správě. Stavební úřad na základě zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích uznal připomínky jako opodstatněné a v bodě č. 16 tohoto rozhodnutí stanovil podmínky k ochraně podzemního vedení vodovodní sítě.

Dále z účastníků řízení sdělil ve stanovené lhůtě své připomínky správce podzemní telekomunikační sítě společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., která ve svém vyjádření ze dne 4.4.2012 č.j. 58494/12 upozorňuje, že při stavbě dojde ke střetu s podzemním vedením telekomunikačních sítí (dále jen PVSEK) v jejich správě. Stavební úřad na základě § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále TZ) uznal připomínky jako opodstatněné a v bodě č. 17 tohoto rozhodnutí stanovil podmínky k ochraně podzemního vedení telekomunikační sítě.

Dále z účastníků řízení sdělil ve stanovené lhůtě své připomínky správce veřejné rozvodné sítě ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, která ve svém vyjádření ze dne 4.4.2012 zn. 0100046511 upozorňuje, že při stavbě dojde ke styku a ke křížení s vedením v jejich správě. Stavební úřad na základě § 46 odst. 8 a § 48 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmírkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) uznal připomínu jako opodstatněnou a v bodě č. 18 tohoto rozhodnutí stanovil podmínky k ochraně podzemního i venkovního vedení energetické sítě.

Seznam všech účastníků řízení:

Ladislav Backo, Venuše Backová, Ing. Jiří Hájek, Jiří Gärtner, Ing. Jan Kanaval, Marie Novotná, Jana Poláková, Telefónica O2 Czech Republic, VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III

Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska.

Zjistil že záměr je v souladu:

- a) s vydanou územně plánovací dokumentací Obce Vyžlovka
- b) s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území
- c) s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území
- d) s požadavky na veřejnou dopravní infrastrukturu
- e) s požadavky zvláštních právních předpisů se stanovisky dotčených orgánu podle zvláštních právních předpisů

Městský úřad, stavební úřad Kostelec nad Černými lesy v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po dni oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u zdejšího úřadu a rozhoduje o něm Krajský úřad Středočeského kraje, Praha 5. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2) SŘ a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopus zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopus. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabyla právní moci.

Tomáš Mejstřík
oprávněná úřední osoba
referent stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 12.6.2012

Datum sejmání: 9.7.2012

Současně úřad pro vývěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).



Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení
Razítko:



Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmání
Razítko:

Rozdělovník

Účastníci řízení - - územní řízení o umístění stavby

Doručení jednotlivě:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, prostřednictvím zástupce: Ing.
Jiří Hájek, Vřesová 2304/13, 251 01 Říčany u Prahy
Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Doručení veřejnou vyhláškou:

Ladislav Backo, Žižkova 166, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Venuše Backová, Žižkova 166, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jiří Gärtner, Žižkova 167, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Ing. Jan Kanaval, Aksamitova 1063/10, 147 00 Praha 47
Marie Novotná, Žižkova 152, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jana Poláková, Bukovecká 513, 199 00 Praha 9
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III
ostatní účastníci řízení

Účastníci řízení - - stavební řízení

Doručení jednotlivě:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín, prostřednictvím zástupce: Ing.
Jiří Hájek, Vřesová 2304/13, 251 01 Říčany u Prahy
Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Ladislav Backo, Žižkova 166, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Venuše Backová, Žižkova 166, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jiří Gärtner, Žižkova 167, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Ing. Jan Kanaval, Aksamitova 1063/10, 147 00 Praha 47
Marie Novotná, Žižkova 152, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
Jana Poláková, Bukovecká 513, 199 00 Praha 9
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4
VODOS s.r.o., Legerova 21, 280 02 Kolín III

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
veřejná deska Městského úřadu Kostelec nad Černými lesy, Nám Smiřických 53, Kostelec nad Černými
Lesy
veřejná deska OÚ Vyžlovka, Vyžlovka , 218 63 Vyžlovka

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Říčany, odbor územ.plánování a reg.rozvoje, Komenského 1619, 251 01 Říčany u Prahy

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů v celkové výši 3000,- Kč byl zaplacen převodem dne 11.6.2012.