

Záměr.

**Obec Vyžlovka
Obecní úřad ve Vyžlovce**

Obec Vyžlovka zveřejňuje **z á m ě r na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby**

na pozemcích obce Vyžlovka č. p.339/1 a 339/46 v k. ú. Vyžlovka.

Záměr byl schválen na starostou obce dne 5.9.2025.

Příloha: kopie katastrální mapy.

K tomuto záměru se lze vyjádřit písemně na adresu Obecní úřad Vyžlovka, Na Návsi 57, 28163 Kostelec nad Černými lesy do 15 dnů ode dne vyvěšení záměru na úřední desce.

za OÚ ve Vyžlovce
Ing. J. Pelikán Ph.D.
starosta

vyvěšeno: 5.9.2025

sejmuto:

osoba zodpovědná za vyvěšení: Menšíková Eva



Název stavby: PY_Vyžlovka, p.č. 339/99 kNN

Číslo stavby: IV-12-6038416

Technické řešení:

Stávající rozpojovací skříň SR502 (R29) umístěná ve zděném pilíři na pozemku parc.č. 339/46 u č.p. 376 a č.e. 82 bude nahrazena novou SR702 umístěnou ve zděném pilíři do které bude zapojeno stáv. vedení a zvolné sady pojistek bude vyveden nový kabel NN 3x120+70, který bude uložen do pozemku parc.č. 339/49 a 339/1 a ukončen v nové pojistkové skříni SS100 umístěné na hranici pozemku parc.č. 339/99 u parc.č. 339/98. V místě plánovaného umístění pojistkové skříně se nyní nachází vzrostlé thůje, které nechá vlastník v dohledné době odstranit. Z důvodu souběhu a křížení stávajících sítí (vodovod, kanalizace, CETIN) bude kabel NN veden přes komunikaci na pozemku parc.č. 339/46 překopem, aby nedošlo k jejich poškození. Souběh a křížení podzemních sítí bude řešeno dle normy ČSN 73 6005. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do náležitého stavu a zápisem předány vlastníkům. Délka nové trasy el. vedení NN bude cca 97m.

