

Obec Vyžlovka
Na Návsi 57
281 63 Kostelec n. Č. I.


Č.j.
725/15Vyřizuje
Sadil / 321737196V Kolíně dne
28.4.2015Věc:
Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Vážení,

předkládáme Vám zpracovanou roční zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury za rok 2014 včetně doporučených nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu.

OBEČNÍ ÚŘAD VYZLOVKA		Číslo dopor.
Došlo	- 4 - 05 - 2015	Zpracoval kg
č. j.: 725/15 p.ř.		Ukl. znak S 2

S pozdravem

 **VODOS Kolín** 13
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457
Ing. Jaroslav Fišera
jednatel společnosti

Příloha: Roční zpráva provozovatele vodohospodářské infrastruktury

ROČNÍ ZPRÁVA PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY ZA ROK 2014

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury:

Vodos s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III
IČO: 47538457

Vlastník vodohospodářské infrastruktury:

Obec Vyžlovka
Vyžlovka, Na Návsi 57
281 63 Kostelec n.Č.l.
IČO: 00235938

Vodovod Vyžlovka

1. rozsah provozovaného vodovodu:

- Vodojem 200 m³
- přivaděcí vodovodní řad: PVC, DN 110, dl. 2 515 m
- rozvodné vodovodní řady PE, PVC, DN 90, dl. 9 342 m

2. orientační počet zásobených obyvatel:

- počet vodovodních přípojek: 349
- orientační počet zásobených obyvatel: 1 077

3. poruchy na vodovodní síti:

- počet zjištěných poruch na vodovodu/z toho opravených: 0/0
- počet zjištěných poruch na vodovodních přípojkách/z toho opravených: 2/2

4. množství vyrobené a fakturované vody, její cena a ztráty:

- množství vyrobené vody: 34 320 m³
- množství fakturované vody: 30 319 m³
- Cena vodného v roce 2014:
28,97 Kč /m³ (bez DPH)
33,32 Kč/ m³ (včetně 15% DPH)
- Ztráty se skládají z tzv. provozní vody (odkalování, proplachování, mycí vody atd.) a vody, která vlivem poruch vodovodních řadů uniká do podzemních vod.
 $34\,320\text{ m}^3 - 30\,319\text{ m}^3 = 4\,001\text{ m}^3 \dots\dots\dots 12\%$

5. kvalita fakturované vody

- kvalita vody byla kontrolována v souladu s provozním řádem schváleným orgánem ochrany zdraví obyvatel a odpovídala dle Vyhlášky MZd. 252/2004 Sb.

6. prováděné činnosti na vodovodní síti:

- pravidelná údržba a obsluha provozovaných objektů
- pravidelná údržba areálu a okolí provozovaných objektů
- pravidelné odkalování
- pravidelná kontrola a doplňování NaClO
- vytýčování vodovodního potrubí
- výměna vodoměrů
- kontrola správnosti zákresů vodovodních potrubí
- napojování nových vodovodních přípojek
- předávání územně analytických podkladů úřadu územního plánování
- pravidelné odečty vodoměrů a následná fakturace
- veškerá povinná hlášení vyplývající z platné legislativy vč. majetkové a provozní evidence
- vydávání vyjádření k dokumentacím
- pravidelné revize

7. návrh nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu

- dodržení harmonogramu plánovaných akcí uvedených v „Plánu financování a realizace obnovy vodovodu“ zpracovaném provozovatelem ze dne 30.10.2008
- oprava věžového vodojemu dle přílohy – Měření svislosti a stavu vodojemu

Věcový materiál – 1000 KPS 2002002
Provozovatel – VODOS Kolín, Kolín
Měřítko: 1:1000
Datum vydání: 20.4.2015

vypracoval: Stanislav Sadil, dne: 20.4.2015

