

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŘÍČANY

Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad

Komenského nám. 1619, 25101 Říčany, tel. 323 618 211, fax. 323 618 264

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

20.3.2017

NAŠE ZN.: OŽP-15895/2017-Gm

Č.j. 41500/2017-MURI/OVÚ/764

VYŘIZUJE: RNDr. Morávková Gizela

TEL.: 323618248

FAX: 323618264

E-MAIL: gizela.moravkova@ricany.cz

DATUM: 31.8.2017

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve správním řízení posoudil žádost o vypouštění odpadních vod do vod povrchových a o povolení související stavby vodního díla, kterou dne 20.3.2017 podala

Obec Vyžlovka, IČO 00235938, Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, zastoupená společností VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IČO 48153362, Na Střežině č.p. 1079/10, 500 03 Hradec Králové 3

(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

vydává povolení

k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových (dále jen „nakládání s vodami“) na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Vyžlovka
Identifikátor katastrálního území	789046
Název katastrálního území	Vyžlovka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 374/2 v katastrálním území Vyžlovka
Číselný identifikátor vodního toku	10263041
Název vodního toku	levobřežní přítok Jevanského potoka
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-09-03-106
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	X: 1058166,7 Y: 718556,0

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod (Č 07)	městské odpadní
Druh recipientu (Č 08)	vodní tok
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod
Průměrné povolené	2,2 l/s
Maximální povolené	4,6 l/s
Maximální povolené	192 m ³ /den

Maximální měsíční povolené	5,040 tis. m ³ /měs.
Roční povolené	52,560 tis. m ³ /rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Časové omezení platnosti povolení	10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Velikost zdroje znečištění v EO	1.200

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod během zkušebního a trvalého provozu

a) BSK ₅ t/r	0,58 t/r
b) CHSK _{Cr} t/r	2,89 t/r
c) NL t/r	0,79 t/r
d) N-NH ₄ t/r/	0,63 t/r
g) Pcelk t/r	0,11 t/r
a) BSK ₅ Hodnota 'p'	22 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	30 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	75 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	140 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	30 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'p'	průměr 12 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm'	20 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'	průměr 2 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	5 mg/l

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod během rekonstrukce ČOV:

a) BSK ₅ Hodnota 'p'	30 mg/l
a) BSK ₅ Hodnota 'm'	60 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'p'	125 mg/l
b) CHSK _{Cr} Hodnota 'm'	180 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	40 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	70 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'p'	průměr 20 mg/l
d) N-NH ₄ Hodnota 'm'	20 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'p'	sledovat
g) Pcelk Hodnota 'm'	5 mg/l

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	12x ročně
Způsob měření množství vody (Č 40)	kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	12 x ročně
Typ vzorků (Č 05)	A - dvouhodinový směsný

Účel nakládání s vodami: zneškodňování odpadních vod obce Vyžlovka

II. Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami podle § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Během zkušebního i trvalého provozu budou odebrány vzorky ve sledovaných ukazatelích 1x měsíčně, tj. 12x ročně.
2. Měření množství přečištěné odpadní vody bude na odtoku z ČOV.
3. Odběr vzorků bude prováděn na odtoku z ČOV před zaústěním do záchytné nádrže.
4. Odběr i rozborů vzorků přečištěné odpadní vody bude provádět oprávněná laboratoř.

5. Výsledky měření objemů odpadních vod a rozborů odpadních vod budou v souladu s § 38 odst. 4 vodního zákona a § 126 odst. 6 vodního zákona přes integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Ohlašovací povinnost vůči vodoprávnímu úřadu nebo oprávněným subjektům podle § 10 odst. 1, § 22 odst. 2, § 38 odst. 3, § 88 odst. 5 a 10, § 93 odst. 1 a § 94 odst. 1 vodního zákona se plní prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů. Množství navážených odpadních vod fekálními vozy by nemělo překročit 10% skutečného denního nátoku na ČOV.
6. Při napojování jednotlivých objektů je třeba dbát na to, aby byly napojeny přímo. Stávající jímky, septiky a domovní ČOV budou zrušeny. Do splaškové kanalizace budou zaústěny pouze vody splaškové, dešťové vody budou likvidovány v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. v platném znění vsakem na pozemcích u nemovitostí.

III. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Vyžlovka - dokončení kanalizace včetně intenzifikace ČOV

(dále jen „stavba“).

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Vyžlovka
Identifikátory katastrálních území	789046
Názvy katastrálních území	Vyžlovka
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 752, parc. č. 337/8, 337/15, 337/41, 337/42, 339/1, 339/2, 339/16, 339/36, 339/37, 339/45, 339/46, 339/62, 339/64, 339/76, 339/77, 345/5, 345/6, 345/11, 345/14, 374/2, 420, 423, 424/1, 453/5, 453/8, 464/1, 464/5 v katastrálním území Vyžlovka
Číselný identifikátor vodního toku	10263041
Název vodního toku	levobřežní přítok Jevanského potoka
Číslo hydrologického pořadí	1-09-03-106
Umístění jevu vůči břehu (Č 09)	pravý břeh

Stavební objekty:

SO 01 Gravitační stoky:

Stoka A	DN 250, DN 300	667 m
začátek stavby	X: 1057900,02 Y: 717718,44	
konec stavby	X: 1058348,73 Y: 717593,87	

Stoka 1A	DN 250, DN 300	83 m
začátek stavby	X: 1057862,11 Y: 717792,33	
konec stavby	X: 1057900,02 Y: 717718,44	

Stoka A1	DN 250, DN 300	390 m
začátek stavby	X: 1057951,25 Y: 717620,57	
konec stavby	X: 1058238,76 Y: 717789,50	

Stoka A1.1	DN 250	55 m
začátek stavby	X: 1058151,01 Y: 717808,71	
konec stavby	X: 1058127,51 Y: 717760,87	

Stoka A2 DN 250 335 m
začátek stavby X: 1057976,28 Y: 717581,92
konec stavby X: 1058205,42 Y: 717666,16

Stoka A2.1 DN 250 125 m
začátek stavby X: 1058162,95 Y: 717623,21
konec stavby X: 1058243,31 Y: 717529,02

Stoka A3 DN 250 75 m
začátek stavby X: 1058037,29 Y: 717635,48
konec stavby X: 1058089,32 Y: 717582,88

Stoka A4 DN 250 100 m
začátek stavby X: 1058166,09 Y: 717710,88
konec stavby X: 1058246,83 Y: 717769,54

Stoka A5 DN 250 97 m
začátek stavby X: 1058216,82 Y: 717660,91
konec stavby X: 1058289,95 Y: 717721,82

Stoka A6 DN 250 80 m
začátek stavby X: 1058256,78 Y: 717613,49
konec stavby X: 1058320,06 Y: 717660,78

Stoka A7 DN 250 27 m
začátek stavby X: 1058287,49 Y: 717576,78
konec stavby X: 1058303,86 Y: 717557,31

SO 02 - Gravitační napojovací body

SO 03 - Tlakový řad T1 PE 75 135 m
začátek stavby X: 1058162,59 Y: 717939,29
konec stavby X: 1058151,01 Y: 717808,71

SO 04 - Tlakové napojovací body

Záchytná nádrž

X: 1058084,67 Y: 718573,28
X: 1058081,60 Y: 718565,80
X: 1058107,65 Y: 718530,93
X: 1058137,54 Y: 718543,46
X: 1058162,40 Y: 718555,75
X: 1058141,52 Y: 718577,11
X: 1058115,14 Y: 718582,96

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	splašková
Celková délka stok	2.169 m
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	2.034 m gravitační 135 m tlaková
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	75 mm tlaková, 250 mm gravitační
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm
Počet povolovaných odlehčovacích komor	1

Počet povolovaných čerpacích stanic	I
Čistírna odpadních vod (ČOV)	
Druh přiváděných vod (Č 07)	městské odpadní
ČOV	stávající ČOV s technologií SBR - úprava na kontinuální provoz
Zkušební provoz	ANO
Délka zkušebního provozu	12 měsíců
Projektované parametry čistírny	
Počet napojených EO	1.200

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	čistírna odpadních vod, stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	I
Zpracování provozního řádu uloženo	ANO
Název vodního díla	kanalizace a intenzifikace ČOV

Účel vodního díla: čištění splaškových vod

IV. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby dle § 15 odst. 3 vodního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou v 11/2016 vypracovala společnost VIS s.r.o. Hradec Králové, autorizoval Ing. Jiří Forejtek, ČKAIT 0801650.
Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník v časovém předstihu před zahájením stavby požádá o povolení k nakládání s vodami – k čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny (před výkopovými pracemi na objektu ČOV). Součástí žádosti bude hydrogeologické posouzení možného ovlivnění stávajících vodních zdrojů. Součástí žádosti dále budou doklady a podklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb. v platném znění.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení stavby vodního díla odborně způsobilou osobou.
5. Stavba vodního díla bude prováděna dodavatelsky.
6. Zhotovitel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných předpisů. Minimálně 15 dní před zahájením prací sdělí stavebník vodoprávnímu úřadu Říčany jméno odpovědné osoby zhotovitele stavby za provádění stavby.
7. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození a dodržení podmínek jednotlivých vlastníků sítí.
8. V případě souběhu nebo křížení podpovrchových, příp. nadzemních sítí budou respektována veškerá ochranná pásma a dodržena ČSN 736005 – prostorová úprava vedení technického vybavení.
9. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky dotčených orgánů:
 - A. KHS Středočeského kraje čj. KHSSC 5768/2017 ze dne 27.2.2017:
 - V průběhu zkušebního provozu bude v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližší obytné zástavby oprávněným subjektem podle § 32a zákona č. 258/2000 Sb. kontrolním měřením hladiny akustického tlaku z provozu areálu ČOV v noční době prokázáno splnění hygienických limitů. Výsledky budou zaslány na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze.
 - B. Závazná stanoviska dotčených orgánů MěÚ v Říčanech jsou uvedena v územním rozhodnutí místně příslušného obecního stavebního úřadu.
10. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - A. Musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod v případě užívání vůči vodám závadných látek při realizaci stavby.

- B. Na stavbě musí být veden stavební deník a být k dispozici projektová dokumentace schválená vodoprávním úřadem a veškeré doklady týkající s průběhu stavby.
11. Před zahájením stavby bude sděleno vodoprávnímu úřadu projednané úložiště mezideponie výkopové zeminy a úložiště přebytečné výkopové zeminy.
 12. Budou splněny podmínky Povodí Vltavy s.p. – zn. 7130/2017-243Ža ze dne 7.2.2017:
 - Vzhledem k oddílné splaškové kanalizaci bude havarijní přepad z čerpací stanice před ČOV sloužit výhradně pro případy havarijních stavů (odstávky elektrického proudu apod.), nikoli jako odlehčovací komora. V rámci intenzifikace ČOV budou provedena opatření na stokové síti za účelem snížení balastních vod.
 13. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. čj. 670040/15 – jsou nedílnou součástí rozhodnutí.
 14. Budou splněny podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. zn. 1091481410 ze dne 23.2.2017 – jsou nedílnou součástí rozhodnutí.
 15. Stavebník je povinen řídit se ustanovením § 22 a § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, tzn. v předstihu před zahájením výkopových a zemních prací ověřit, zda území, kde bude stavební činnost probíhat, je územím s archeologickými nálezy (u Archeologického ústavu AV ČR nebo jiné organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů ve smyslu cit. zákona), a v případě, že tomu tak je, již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obecního úřadu (§ 23 odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.)
 16. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty, porosty a příjezdové komunikace. Nezpevněné příjezdové komunikace je nutné během stavby udržovat sjízdné a schůdné a popř. zpevnit šterkem nebo panely. Vzniklé škody budou hrazeny na náklady stavebníka.
 17. Stavba bude sloužit pro veřejnou potřebu. Správu, údržbu a provoz bude zajišťovat odborná osoba s povolením k provozování vydaným Krajským úřadem v souladu s § 6 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).
 18. Musí být zabezpečena očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace.
 19. Výkopy i v prostoru staveniště musí být zřetelně zajištěny. Stavba musí být zřetelně označena se zákazem vstupu nepovolaných osob na staveniště.
 20. Kontrolní prohlídky stavby se stanovují v následujících v následujících fázích výstavby:
 - Po provedení podzemních nádrží a před montáží technologie
 - 1 měsíc před uvedením stavby do zkušebního provozu
 - Před uvedením stavby do trvalého provozuStavebník v souladu s § 152 odst. 3d) stavebního zákona oznámí vodoprávnímu úřadu fázi výstavby pro provedení kontrolní prohlídky min. 10 kalendářních dní předem. Kontrolní prohlídky lze spojit s kontrolním dnem stavby.
 21. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. V případě nedodržení termínu požádá stavebník o prodloužení lhůty k dokončení stavby.
 22. Současně se žádostí o uvedení stavby vodního díla do zkušebního provozu stavebník doloží:
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby ověřenou zhotovitelem stavby se zakreslením veškerých změn
 - Polohové zaměření stavby v souřadnicovém systému S – JTSK
 - Návrh provozního řádu ČOV pro zkušební provoz včetně stanoviska správce toku, Povodí Vltavy s.p., ČIŽP k návrhu tohoto provozního řádu
 - Smlouvu s provozovatelem ČOV způsobilým podle zvláštních předpisů
 - Protokol o zkoušce nepropustnosti nádrží
 - Protokol o provedené komplexní zkoušce
 - Stanovisko KHS Středočeského kraje
 - Stanovisko HZS Středočeského kraje
 - Stanovisko MěÚ v Říčanech, odb. životního prostředí, org. ochrany přírody

- Revize elektro, protokol o zkoušce těsnosti kanalizace
 - Atesty materiálů, použitých výrobků a zařízení, prohlášení o shodě, certifikáty – dle § 159 stavebního zákona
 - Doklady o likvidaci odpadu z prováděné stavby
23. ČOV bude provozována v souladu s provozním řádem předloženým se žádostí o zahájení zkušebního provozu.
24. Bez kolaudačního souhlasu nesmí být stavba trvale užívána.
25. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu předloží stavebník:
- Vyhodnocení zkušebního provozu
 - Návrh kanalizačního řádu pro trvalý provoz (se stanoviskem správce toku, správce povodí, ČIŽP)
 - Stanovisko KHS Středočeského kraje, HZS Středočeského kraje
26. V souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. vlastníci kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.
27. Součástí tohoto rozhodnutí není povolení jednotlivých kanalizačních přípojek, sdružených objektů k ČOV (komunikace a zpevněné plochy, oplocení ČOV, terénní úpravy ČOV, vodovodní přípojka), přípojky kNN. Kompetentní k jejich povolení je místně příslušný stavební úřad.

V. Podle § 115 odst. 2 stavebního zákona

u k l á d á p r o v e d e n í z k u š e b n í h o p r o v o z u

pro vodní dílo čistírny odpadních vod

na dobu 12 měsíců od uvedení stavby do zkušebního provozu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Vyžlovka, Na Návsi č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Odůvodnění:

Dne 20.3.2017 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady:

- MěÚ Říčany, OŽP – souhrnné vyjádření ze dne 1.6.2015 a 29.8.2016
- Územní rozhodnutí – MěÚ Kostelec nad Černými Lesy – č.j. 07075/2016/KNCL/SU ze dne 14.12.2016
- Souhlas podle § 15 stavebního zákona ze dne 17.2.2017
- MěÚ Říčany, OŽP – ZPF ze dne 18.10.2016
- MěÚ Říčany, OŽP – ochrana ovzduší ze dne 13.9.2016
- MěÚ Říčany, OŽP – lesy ze dne 16.7.2015
- MěÚ Říčany, OSAD – ze dne 19.6.2015
- Lesy ČR s.p. – vyjádření ze dne 3.10.2016
- Stanovisko k napojení na navazující kanalizaci – PAYCO a.s. ze dne 23.4.2015
- Vyjádření vlastníka lesních pozemků – obec Vyžlovka – ze dne 20.5.2015
- Vyjádření ČZU – ŠLP OLH ze dne 15.5.2015 a 25.5.2015
- HZS Středočeského kraje – Kolín ze dne 8.2.2017
- KHS Středočeského kraje ze dne 27.2.2017
- KSÚS Středočeského kraje ze dne 29.5.2015
- Povodí Vltavy s.p. – ze dne 7.2.2017

- KÚ SčK – OŽPZ ze dne 5.5.2015 a 20.5.2015
- CETIN s.s. ze dne 19.8.2015
- ČEZ Distribuce a.s. ze dne 23.2.2017
- RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 19.8.2015
- ČEPRO a.s. ze dne 19.8.2015
- MERO ČR a.s. ze dne 19.8.2015
- Doklady prokazující právo stavby
- Projektová dokumentace stavby v počtu 3 výtisků - v 11/2016 vypracovala společnost VIS s.r.o. Hradec Králové, autorizoval Ing. Jiří Forejtek, ČKAIT 0801650

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a zároveň stanovil lhůtu 10 dní od doručení oznámení k uplatnění případných námitek a důkazů. Současně upozornil, že na později podané námítky nebude podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brán zřetel.

Posouzení vodoprávního úřadu:

- Za splnění podmínek daných ve výrocih tohoto rozhodnutí je realizace stavby možná. Vzhledem ke skutečnosti, že stavba ČOV bude probíhat za provozu, je nutné věnovat kvalitě vypouštěných vod zvýšenou pozornost, aby se předešlo havarijnímu úniku odpadních vod. Během stavby nebude čistírna zavážena odpadními vodami z žump fekálními vozy.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. c) a d) stavebního zákona:

Světlana Ambrožová, Stanislava Pačesová, Ing. Vladimír Kraus, CSc., ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Lesy ČR, s.p., Správa toků, Oblast povodí Vltavy, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni číslem pozemku:

st. 409, st. 424, st. 455, st. 472, st. 830 a parc. č. 330/7, 330/8, 333/111, 336/2, 336/5, 336/6, 337/6, 337/7, 337/21, 339/3, 339/4, 339/5, 339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10, 339/12, 339/13, 339/17, 339/18, 339/19, 339/20, 339/21, 339/22, 339/23, 339/25, 339/26, 339/28, 339/29, 339/30, 339/31, 339/32, 339/33, 339/34, 339/35, 339/38, 339/39, 339/40, 339/41, 339/43, 339/44, 339/47, 339/48, 339/49, 339/50, 339/51, 339/52, 339/53, 339/54, 339/55, 339/56, 339/57, 339/58, 339/59, 339/60, 339/61, 339/63, 339/65, 339/66, 339/67, 339/68, 339/69, 339/70, 339/71, 339/72, 339/73, 339/74, 339/78, 339/79, 339/80, 339/81, 339/88, 339/89, 339/90, 339/91, 339/92, 339/93, 339/94, 339/95, 339/96, 339/97, 339/98, 339/99, 339/100, 339/101, 339/102, 339/103, 339/104, 339/105, 339/106, 339/109, 339/110, 339/111, 339/112, 339/113, 339/114, 339/116, 339/117, 339/118, 339/119, 339/121, 339/123, 339/125, 342, 343/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/7, 343/8, 343/10, 343/11, 344/2, 344/3, 344/5, 344/6, 344/11, 344/12, 344/13, 344/14, 345/1, 345/7, 345/8, 345/9, 345/10, 345/12, 345/13, 346/4, 374/1, 408, 418/1, 426/1, 434/20, 434/54, 445, 453/6, 453/7, 464/4, 464/14, 454/13, 464/15, 464/16, 464/17, 464/20, 516 v katastrálním území Vyžlovka a parc. č. 298/41 v katastrálním území Jevany

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

Účastníci neuplatnili proti stavbě námítky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

RNDr. Gizela Morávková v. r.
referent oddělení Vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 8.9.2017

Sejmuto dne: 25.9.2017

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.



[Handwritten signature]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích podle položky 18 odst. h) ve výši 3.000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., IDDS: smrardy
sídlo: Na Střežině č.p. 1079/10, 500 03 Hradec Králové 3

ostatní účastníci v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou

dotčené orgány

MěÚ Říčany, Odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů,

Komenského nám. č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

MěÚ Říčany - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,

Komenského nám. č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

MěÚ Říčany, orgán ZPF, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

MěÚ Říčany - odbor správních agend a dopravy, Komenského nám. č.p. 1619, 251 01 Říčany u Prahy

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, 120 00 Praha 2-Nové Město

MěÚ Kostelec nad Černými Lesy, stavební úřad, IDDS: yy6b6nm

sídlo: náměstí Smiřických č.p. 53, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

ostatní

Povodí Vltavy s.p., závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Grafická č.p. 429/36, Smíchov, 150 21 Praha 5

MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy

– k vyvěšení na úřední desku

Obecní úřad Vyžlovka, IDDS: pu9ap3r

– k vyvěšení na úřední desku

sídlo: Na Návsí č.p. 57, Vyžlovka, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy

Obecní úřad Jevany, IDDS: j7sbduc

– k vyvěšení na úřední desku

sídlo: Černokostelecká č.p. 49, 281 66 Jevany