

**ROČNÍ ZPRÁVA PROVOZOVATELE VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY
ZA ROK 2018**

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury:

VODOS s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III
IČO: 47538457

Vlastník vodohospodářské infrastruktury:

Obec Vyžlovka
Na Návsi 57, Vyžlovka
281 63 Kostelec n.Č.l.
IČO: 00235938

Vodovod Vyžlovka

1. rozsah provozovaného vodovodu:

- Vodojem 200 m³
- příváděcí vodovodní řad: PVC, DN 110, dl. 2 515 m
- rozvodné vodovodní řady: PE, PVC, DN 90, dl. 9 916 m

2. orientační počet zásobených obyvatel:

- počet vodovodních přípojek: 402
- orientační počet zásobených obyvatel: 588

3. poruchy na vodovodní síti:

- počet zjištěných poruch na vodovodu/z toho opravených: 0/0
- počet zjištěných poruch na vodovodních přípojkách/z toho opravených: 1/1

4. množství vyrobené a fakturované vody, její cena a ztráty:

- množství odebrané vody: 46 275 m³
- množství fakturované vody: 26 875 m³

- Cena vodného v roce 2018:
32,59 Kč /m³ (bez DPH)
37,48 Kč/ m³ (včetně 15% DPH)

- Ztráty se skládají z tzv. provozní vody (odkalování, proplachování, mycí vody atd.) a vody, která vlivem poruch vodovodních řadů uniká do podzemních vod.
 $46\,275\text{ m}^3 - 26\,875\text{ m}^3 = 19\,400\text{ m}^3$ 41 %

5. kvalita fakturované vody:

- kvalita vody byla kontrolována v souladu s provozním řádem schváleným orgánem ochrany zdraví obyvatel a odpovídala dle Vyhlášky MZd. 252/2004 Sb.

6. prováděné činnosti na vodovodní síti:

- pravidelná údržba a obsluha provozovaných objektů
- pravidelná údržba areálu a okolí provozovaných objektů
- pravidelné odkalování
- pravidelná kontrola a doplňování NaClO
- vytyčování vodovodního potrubí
- výměna vodoměrů
- kontrola správnosti zákresů vodovodních potrubí
- napojování nových vodovodních přípojek
- předávání územně analytických podkladů úřadu územního plánování
- pravidelné odečty vodoměrů a následná fakturace
- veškerá povinná hlášení vyplývající z platné legislativy vč. majetkové a provozní evidence
- vydávání vyjádření k dokumentacím
- pravidelné revize

7. návrh nutných opatření potřebných k efektivnímu provozování vodovodu:

- jako provozovatel vodovodní sítě upozorňujeme, že nemáme k dispozici Plán financování obnovy vodovodu Vyžlovka na období 2019 - 2028, který je zákonnou povinností vlastníka vyplývající ze Zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích
- rekonstrukce vodoměrné šachty pod věžovým VDJ
- obnova čerpadel a rekonstrukce trubního vedení v ČS Jevany
- oprava vnitřního pláště věžového VDJ a ošetření vnitřních i vnějších žebříků, podesty VDJ

Vypracovala: Ing. Ilona Stejskalová, dne: 24. 4. 2019

